

Lutter contre la prolifération des légionelles dans les réseaux d'eau chaude sanitaire *

*Cf. Arrêté du 1er février 2010 modifié

1. Analyse légionelles sur les points de surveillance (1 fois/an)

- ◆ **A ne pas confondre** avec l'analyse annuelle de potabilité
- ◆ **Période privilégiée** : 15 jours avant l'ouverture au public pour faciliter la gestion en cas de dépassement de seuil, et après la purge des réseaux
- ◆ **Par qui ?** : Prélèvements et analyses réalisés par un laboratoire accrédité COFRAC pour le paramètre légionelles
- ◆ **Objectif cible** : Inférieur* à **1000 UFC/l** de *Legionella pneumophila* * **En cas de dépassement mise en œuvre impérative d'actions correctives**


Pour les réseaux non utilisés pendant plusieurs semaines, les analyses doivent être réalisées après la purge des réseaux.

2. Contrôle des températures sur les points de surveillance (1 fois/mois)

- ◆ **Par qui ?** : Contrôles et relevés réalisés par le responsable d'établissement ou la personne désignée par lui
- ◆ **Quelle température ?** :
 - ❖ Supérieure ou égale à **55° C en sortie de production**
 - ❖ Supérieure ou égale à **50°C sur le réseau de distribution** y compris le retour de boucle
 - ❖ Inférieure ou égale à **50°C aux points d'usage**

3. Points de surveillance (propres à chaque réseau de distribution)

- ◆ **Sortie de production** (mise en distribution)
- ◆ **Fond de ballon** (le cas échéant)
- ◆ **Point d'usage à risque** ou à défaut le plus éloigné de la production (douches...)
- ◆ **Retour de boucle** (le cas échéant)



4. Fichier sanitaire

Traçabilité des mesures des températures et des résultats d'analyses, des actions de prévention et des actions correctives.

